инж. Стела Минева, гр.Шумен, ул."Брезник"№5, GSM 0899 31 60 81
Пълна проектантска правоспособност, част ЕЛЕКТРО, E-mail sm2007@abv.bg

ОБЕКТ: ПУП - план за застрояване за УПИ I - 740, 739, 738, кв.2з, пи с идентификатор 56770.501.738, гр.Плиска, общ.Каспичан

ЧАСТ: Електро

ФАЗА: ПУП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕТ „СИМЕОН ДЯНКОВ"

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04345
ИНЖ. СТЕЛА МИНЕВА
Секция: ЕАСТ

Проектант:
/

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.

Възложител:
/ ЕТ "С. Дянков"/

2022г.

ОБЕКТ: ПУП - план за застрояване за УПИ I - 740, 739, 738, кв.2з, пи с идентификатор 56770.501.738, гр. Плиска, общ. Каспичан

ЧАСТ: Електро

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕТ „ СИМЕОН ДЯНКОВ"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата обяснителна записка е изготвена по искане на възложителя на базата на разработен архитектурен план за застрояване на имота и предварително становище № ПУПРОК-1217/14.02.2022год. на ЕРП Север за условията за присъединяване на обект на клиент към електро-разпределителната мрежа.

Съгласно горецитираното становище ел. захранването на обекта с идентификатор 56770.501.738/УПИ I-740,739,738/ с мощност 15kW, ще се осъществи от ново електромерно табло – 1Т, монтирано на нов стълб до имотната граница и захранен от ВМрНН на МТП „Училище" Плиска.

От електромерното табло с кабел СВТ 5х6мм2 ще се захрани ел. табло РТ в сградата за производствени и складови дейности.

Мястото за монтаж на ел. табло РТ е условно посочено в приложената ел. схема на подробния устройствен план за застрояване.

Техническият проект за електрозахранването и вътрешните ел. инсталации на обекта ще се разработи след издаването на становище от ЕРП Север за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04345
Секция: ЕАСТ
инж. СТЕЛА ДИНЕВА

Съставил:
/инж. Ст.

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.





„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД

Съгласуване на устройствени планове и инфраструктурни проекти

Важи за срок от 1 година

Съгласувал: Д. Петрова

Одобрил: Р. Михтова

Важи с писмо ИЗХК/ЕДN-2032/29.03.22

Стълб и ЕМТ ще бъдат на границата м/у ПИ 56770.501.738 и ПИ 56770.501.736

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.

ОБЕКТ:
ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
за УПИ I - 740,739,738 , КВ.2з,
пи с идентификатор 56770.501.738,
гр. Плиска, Общ. Каспичан

схема на ел. захранване

Проектант:	инж. Ст. Минева
Възложител:	ЕТ "С Дянков"

Част: Ел

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04345
инж. СТЕЛА МИНЕВА
Секция: ЕАСТ
Части на проекта: по удостоверение за ППП

Заличено на основание чл.4, §2 и чл. 6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679.