ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08.00-34
06.02 2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 53
06.02.2024 г.
срок на изпълнение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ЗЛАТИН ЦЕНКОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Община Каспичан е постъпило Заявление с вх. № УТ-2117-2/20.12.2023 година от Георги Георгиев, заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, чрез Гюнюл Исмаил, пълномощно Рег. № 4061/30.05.2023 год., за одобряване ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване на преместваем обект – фургон за селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор № 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, с възложител „Електроразпределение север“ АД. Трасето започва от съществуващ стълб, разположен в поземлен имот с идентификатор 41109.501.973 - НТП За второстепенна улица, общинска публична собственост, пред имот с идентификатор 41109.501.343 по КК на с. Кюлевча, преминава през поземлен имот с идентификатор 41109.501.974 - НТП За второстепенна улица, държавна публична собственост, продължава през поземлен имот с идентификатор 41109.26.639 - НТП За път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост и достига до ново ЕМТ (Електромерно табло) 1-М разположен в поземлен имот с идентификатор 41109.61.303 - НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, пред поземлен имот с идентификатор 41109.61.962, по КК на с. Кюлевча, собственост на Георги Георгиев. Общата дължина на трасето е 168 м., от които 22 м. в регулация и 146 м. извън регулация. Сервитутът на трасето обхваща по 1,25 м. от към имотите и 1,25 м. от другата страна, общо 2,50 м. от двете страни. Общата площ на сервитута е 420 кв. м., от които 55 кв. м. в регулация и 365 кв. м. извън регулацията на населеното място.

Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ проекта е обявен на официалния сайт на Община Каспичан, както и публикуван за обнародване в „Държавен вестник“, като в законовия срок няма постъпили възражения. Проектът е приет от общинския експертен съвет с Протокол № 2/06.02.2024 год.

Изработването на проекта е разрешено с Решение № 19 от Протокол № 3/29.11.2023 год. на Общински съвет Каспичан и отговаря на нормативните изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Каспичан, да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Каспичан одобрява ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на преместваем обект – фургон за селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор № 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, собственост на Георги Георгиев, с възложител „Електроразпределение Север“ АД. Трасето започва от съществуващ стълб, разположен в поземлен имот с идентификатор 41109.501.973 - НТП За второстепенна улица, общинска публична собственост, пред имот с идентификатор 41109.501.343 по КК на с. Кюлевча, преминава през поземлен имот с идентификатор 41109.501.974 - НТП За второстепенна улица, държавна публична собственост, продължава през поземлен имот с идентификатор 41109.26.639 - НТП За път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост и достига до ново ЕМТ (Електромерно табло) 1-М, разположено в поземлен имот с идентификатор 41109.61.303 - НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, пред поземлен имот с идентификатор 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча.

2. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет страницата на Община Каспичан в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административен съд Шумен.

ВНОСИТЕЛ:
ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Съгласувал:
адв. Ралица Тодор

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил:
Лиляна Любомирова
Гл. специалист ТСУ

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ул. „Мадарски конник“ № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

ОБЩИНА
п.код 9930 Каспичан
регистрационен индекс и дата
УТ-2117-21/20.12.2023г.
срок на изпълнение

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН

ЗАЯВЛЕНИЕ

за одобряване на подробен устройствен план

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2117)

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

От Георги [illegible] Георгиев

(пос[illegible]рите им[illegible]ризическото лице или наименованието на юридическото лице)

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ЕГН/ЕИК..[illegible]0....., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юрид[illegible] лице: гр./с. Шумен, община Шумен, област Шумен ул. (ж.к.) Едельвайс №3,

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

тел.....[illegible]....., електронна поща .....

Юридичес[illegible] лице се представлява от [illegible] Ваид Исмаил

(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)

№/дата на пълномощното .....

Заявявам желанието си да бъде одобрен приложеният проект за подробен устройствен план за ПР, ПУР, ПРЗ, ПЗ, РУП, ПП .....за имот с идентификатор №.....41109.62.962..... (УПИ)/ПИ № ....., квартал № ....., по плана на гр./с. ...Кюмюр....., община ...Каспичан..., област ...Шумен....., който се намира на адрес: .....

.....

(ж.к., бул., пл., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

6. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

☐ Плащането е извършено по електронен път (*отбележете със знак* ☒, *когато плащането е извършено по електронен път*)

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

☐ Лично от звеното за административно обслужване

☐ Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:.....

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
- като вътрешна куриерска пратка;
- като международна препоръчана пощенска пратка.
- По електронен път на електронна поща.....
-

Дата: 20.12.2023

Заявит .....

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

...пис)

ул. „Мадарски конник" № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

инж. Мирослав Иванов Мирославов
Рег. № 596 в Агенцията по кадастър и № 0155 в КИГ
9700, гр.Шумен, ул. "Цар Иван Александър" № 28, тел.0888841979
e-mail: m_miroslavov@abv.bg

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/

Обект: "Външно ел захранване на преместваем обект - фургон за селскостопанска продукция"в ПИ 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен

Възложител: ЕРП Север

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ПРОЕКТАНТ:
/инж. ... ов

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

гр.Шумен, септември 2022 г.

инж. Мирослав Иванов Мирославов
Рег. № 596 в Агенцията по кадастър и № 0155 в КИГ
9700, гр.Шумен, ул. "Цар Иван Александър" № 28, тел.0888841979
e-mail: m_miroslavov@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/

Обект: "Външно ел захранване на преместваем обект -фургон за селскостопанска продукция"в ПИ 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен

Целта на Парцеларния план е изясняване възможността за захранване ПИ 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен .

Проекта е разработен върху актуален цифров модел на КК на гр. Шумен в М 1:500

Трасето на външно ел. захранване започва от съществуващия Същ. стълб ВМрНН в ПИ 41109.501.973 и достига до ЕМТ 1-М ново до ПИ 41109.61.962.

- дължина на трасето **168 м** от които 22 м в регулация и 146 м. извън регулация
- площ на сервитута - **420 кв. м** от които 55 кв.м в регулация и 365 кв.м. извън регулация

сервитут на трасето – Сервитутът обхваща по 1.25 м от към имотите и 1.25 откъм другата страна /2.50 м общо/от двете страни.

- Трасето е показано на чертежа със син цвят като непрекъсната линия, а сервитута с прекъсната синя линия

Представен е регистър с координатите на чупките на трасето в координатна система 2005 г. и таблица на засегнатите имоти от сервитута по НТП и вид собственост.

Спазени са изискванията на Наредба № 8/14. юни 2001 г. за обема и съдържанието на градоустройствените схеми и планове при изработването на графичната част.

Приложен е диск с CAD файл.



септември 2022 г.
гр. Шумен

Т А Б Л И Ц А

на засегнатите поземлени имоти от сервитута на

Обект: "Външно ел захранване на преместваем обект -фургон за селскостопанска продукция"в ПИ 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен

№	№ по КК	площ /кв.м/	площ на сервитута /кв.м/	Дължина /м/	НТП	Собственост
			В регулация			
1	41109.501.973	4948	45	18	За второстепенна улица	Общинска публична
2	41109.501.974	3629	10	4	За второстепенна улица	държавна публична
			Извън регулация			
1	41109.25.639	63685	295	118	За път от Републиканската пътна мрежа	Държавна публична
1	41109.61.303	4799	70	28	За селскостопански, горски ведомсвен път	Общинска публична
		Общо:	420 кв.м	168 м		

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПРАВОСПОСОБНОСТ
№ 39025
Секция: ЕПС
Части на проекта: по удостоверение за ПЛП
Изготвил: /инж. МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ/
ЛИЦА С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Заверил:..... Н-к СГКК - Шумен

Б А Л А Н С

на засегнатите имоти от сервитута на

Обект: "Външно ел захранване на преместваем обект -фургон за селскостопанска продукция"в ПИ 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен

В регулация

№	№ по КК	площ /дка/	площ на сервитута /дка/	ВИД КАТЕГОРИЯ
1	41109.501.973	4.948	0,045	некатегоризирана
2	41109.501.974	3.629	0,010	некатегоризирана
		ВСИЧКО	**0,055**	
		Извън регулация		
1	41109.25.639	63,685	0,295	некатегоризирана
2	41109.61.303	4.799	0,070	некатегоризирана
		ВСИЧКО	**0,365**	

ВСИЧКО сервитут: 0.420 дка

Б А Л А Н С

по ВИД ТЕРИТОРИЯ

Обект: "Външно ел захранване на преместваем обект -фургон за селскостопанска продукция"в ПИ 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен

№	№ по КК	ВИД ТЕРИТОРИЯ	площ /дка/
1	41109.501.973	За второстепенна улица	4.948
2	41109.501.974	За второстепенна улица	3.629
1	41109.25.639	За път от Републиканската пътна мрежа	63,685
2	41109.61.303	За селскостопански, горски ведомсвен път	4.799

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

на чупките на трасето на

Обект: "Външно ел захранване на преместваем обект -фургон за селскостопанска продукция"в ПИ 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен

№	X	Y
1	4792620.739	631635.109
2	4792646.429	631638.969
3	4792660.938	631662.917
4	4792674.444	631687.444
5	4792687.767	631712.071
6	4792701.056	631736.717
7	4792730.505	631741.586

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

на чупките от сервитута на трасето на

Обект: "Външно ел захранване на преместваем обект -фургон за селскостопанска продукция"в ПИ 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен

№	X	Y
8	4792730.518	631742.855
9	4792730.315	631740.288
10	4792701.816	631735.576
11	4792700.288	631737.857
12	4792647.146	631637.741
13	4792645.688	631640.122
14	4792620.788	631636.355
15	4792620.575	631633.819

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679
Секция: ГПГ
Части на проекта: по удостоверение за ПИП
инж. МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ

Проектант: /МИРОСЛАВОВ/

Б А Л А Н С

по ВИД СОБСТВЕНОСТ

на засегнатите имоти от сервитута на на засегнатите имоти от Обект: "Външно ел захранване на преместваем обект -фургон за селскостопанска продукция"в ПИ 41109.61.962 по КК на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен

№	№ по КК	Вид собственост	площ /дка/
1	41109.501.973	Общинска публична	4.948
2	41109.501.974	Държавна публична	3.629
1	41109.25.639	Държавна публична	63.685
2	41109.61.303	Общинска публична	

Изготвил:

/инж. М.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПРАВОСПОСОБНОСТ
...ционен № 39025
инж. МИРОСЛАВ
...ОВ МИРОСЛАВОВ
ВАЖИ С ВА... ...ОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция:
ГПГ
Части на проекта:
по удостоверение за ППП

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

НОВО! №1

ЕЛПРОЕКТ-КМ™
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

"ЕЛПРОЕКТ-КМ" ЕООД -гр.Шумен
GSM 0897/933-566; тел.офис: 054/800-371

ОБЕКТ: **Външно ел.захранване на преместваем обект – фургон за селекостопанска продукция, местн."Габров ясак" – с.Кюлевча, общ.Каспичан, обл.Шумен, ПИ 41109.61.962**

ЧАСТ: **Електро**

ФАЗА: **ТП**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **„ЕРП-Север" АД**

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Челен лист
2. Договор на ЕРП-Север – Изх.№ПУПРОК-5005/-ДПРОК-2583/31.05.2023г. и Допълнително споразумение №1 към него
3. Схема на ЕМТ-1Т
4. Обяснителна записка
5. БХТПБ
6. Количествена сметка
7. Чертеж – 1бр.
8. Приложения – 2бр.

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

СЪГЛАСУВАЛИ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/за „ЕРП-Север"АД /

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ПРОЕКТАНТ:
/инж.Кинчо Петков Маринов/

ДАТА: 06.2023г.
гр.Шумен

ЕЛПРОЕКТ-КМ ™
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по БХТПБ

При работа на ел.съоръженията вредности не се отделят. Няма опасни за човешкото здраве лъчения, електромагнитни и електрически полета. Обектът представлява частична реконструкция на въздушната мрежа НН, с цел обособяване на новия клон във връзка с ел.захранването на бъдещ преместваем обект (фургон) в посочения имот.

При изпълнение на тези мероприятия и процеси шум не се отделя.

Като цяло обекта не е с повишена пожарна опасност и взривоопасност.

Опасност от удар от ел.ток са всички неизолирани части и то само при допир.

За предотвратяване опасността от удар от ел.ток се предвиждат следните мероприятия:

- При извършване на реконструкция по преместването на СБС на ВМрНН, последната се изключва и в МТП «Панайот Волов» Кюлевча на извода се поставя табелка "Не включвай, работят хора".
- При работа по въздушната мрежа да се ползват проверени индивидуални средства за защита.
- При монтажа на новите СБС и монтажът на кабелите и съоръженията да се следи за наличието на хора и превозни средства и при необходимост да се направи организация за отбиване или временно спиране на движението.
- Монтажът на въздушната мрежа НН да се повери на технически обучен и инструктиран персонал и в присъствието на представители на ЕРП.

Да се спазват изискванията на всички действащи нормативи и правилници.

При възникване на проблеми да се търси съдействието на представители на ЕРП и проектанта за решаване на место.

Съставил:

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ЕВН Север
ENERGO-PRO ГРУПА

ДПРОК-2583/2023

ДОГОВОР

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА КЛИЕНТ
КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
по реда на чл. 21, ал. 5 от Наредба № 6 за ППКЕЕПРЕМ
(за обекти, които се изграждат или преустройват по реда на ЗУТ)

Изх.№ **ПУПРОК-5005- ДПРОК-2583/31.05.2023г.**

Днес, в гр.

между:

Електроразпределение Север АД, с адрес на управление: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Е, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет, Атанас Андреев Колев, Христо Петров Христов, Павел Ваня, чрез пълномощниците:

Румяна Гинчева Друмева - Иванова

Отговорник "Подготовка и управление на договори" — **3391/03.08.2023 г.**
(име, презиме, фамилия) (пълномощно №, дата)

Таня Димитрова Зотова

Специалист "Подготовка и управление на договори" — **3392/03.08.2022 г.**
(име, презиме, фамилия) (пълномощно №, дата)

наричано за краткост ЕРП Север, от една страна и

Георги ЗАЛИЧЕНО на основание чл. 4 от ЗЗЛД **Георгиев с ЕГН** ЗАЛИЧЕНО на основание чл. 4 от ЗЗЛД **Павлина** ЗАЛИЧЕНО на основание чл. 4 от ЗЗЛД **оргиева с ЕГН 6** ЗАЛИЧЕНО на основание чл. 4 от ЗЗЛД **и двамата с постоянен адрес: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. "Петко Българанов" № 12А,**
(За физическо лице: име, презиме, фамилия, ЕГН; постоянен адрес: град/село, улица, №)

(За юридическо лице: име на фирмата; адрес на управление: град, улица, №; вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията: ЕИК, ф.д. №/ дата; представлявано от)

наричано за краткост Клиент, от друга страна и

на основание чл.17 - чл.20 от Наредба №6 от 24.02.2014 г. За присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, обн., ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г. (НППКЕЕПРЕМ) и във връзка с постъпило в ЕРП Север искане с вх.№ **6508397/25.05.2023** г. от Клиента се подписа настоящия договор за следното:

I. Предмет на договора.

Чл.1. Настоящият договор определя необходимите условия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕРП Север на обект:

Обект: **Преместваем обект - фургон за селскостопанска продукция и инвентар**

Местонахождение: **с. Кюлевча** (град/ село) **общ. Каспичан, обл. Шумен** (община, област)

местност "Габров ясак" (улица, №)

(квартал)

ПИ 41109.61.962 (УПИ)

OD-C-403, v15

Предназначение: ☒ битова дейност

☐ стопанска дейност
☐ смесена дейност

Чл.2. (1) Присъединяването на обекта се извършва съгласно предварителен договор за присъединяване/ становище № **ПУПРОК-5005/08.06.2022 Г.**

(2) Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа е: **въздушна мрежа ниско напрежение (НН) към МТП "Панайот Волов" Кюлевча.**

(3) Присъединяването на обекта ще се извърши чрез изграждане на следните присъединителни съоръжения *(вид и технически параметри)*:
1. Удължаване на въздушна мрежа НН към МТП "Панайот Волов" Кюлевча от стоманобетонен стълб (СБС) с координати N 43.257825, E 27.121247 в посока имота на Клиента, чрез изправяне на необходимия брой стълбове и изтегляне на необходимото количество усукан изолиран проводник (УИП) тип AL/R 3x35+54,6 mm².
2. Монтаж на електромерно табло 1М на новоизправен СБС до имота на Клиента и захранването му от новоизградената въздушна мрежа НН.
3. Монтаж на средство за търговско измерване и необходимата предпазна и комутационна апаратура в електромерно табло 1М.
От електромерното табло по подходящ начин да се захрани локалното табло на обекта.

(4) Вид на електрическите уредби и съоръжения на Клиента:
съоръжения НН след границата на собственост на електрическите съоръжения.

II. Технически изисквания.

Чл.3. Техническите параметри на обекта са:

Предоставена мощност (kW):	**6 kW**
Съществуваща мощност (kW):	
Присъединена мощност (kW):	**7 kW**
Предоставена мощност за резервно ел. захранване(kW):	
Категория по осигуреност на електроснабдяването:	☐ първа ☐ втора ☒ трета
Ниво на напрежение (kV):	**0.23 kV**
Брой на фазите на границата на собственост:	☒ монофазно захранване ☐ трифазно захранване

Брой и вид на бъдещите Клиенти:
1 брой с мощност 6 kW, монофазно захранване.
(брой, вид, мощност)

Чл.4. (1) Мястото на монтиране на средствата за търговско измерване е:
електромерно табло.

(2) Вид, технически параметри и брой на средствата за търговско измерване:

Токови трансформатори:	**не**
Напреженови трансформатори:	**не**
Електромери:	**1 брой монофазен**
Превключвател на тарифите:	**да, вграден в електромера**
Комутационни устройства:	**да**
Технически средства на клиента за оперативна връзка с диспечерските служби:	

Чл.5 (1) Техническите средства, режимът и начинът на управление на товарите на Клиента са: **токоограничител с непрекъснат режим на управление на товарите тип МАП 1Рх32 А - 1 брой.**

(2) Техническите средства за телемеханика в уредбите на Клиента и за връзка с оператора на ел. мрежата са:

(3) Техническите параметри на собствен резервен източник на електрическа енергия на Клиента са:

Вид на източника:

Предоставена мощност (kW):

Режим на работа:

Чл.6. Задължителни технически условия и изисквания от страна на ЕРП Север за работата на собствените резервни източници на ел. енергия на Клиента: поставяне на резервния източник под напрежение да стане след регистрирането му в ЕРП Север и превключването да се извършва по схема, съгласувана с ЕРП Север.

III. Граници и собственост на ел. съоръженията.

Чл.7. (1) Границата на собственост на електрическите съоръжения съгласно НПЛКЕЕПРЕМ е: **изходящите клеми на средството за търговско измерване (електромера).**

(2) За нуждите на присъединяването на обекта на клиента по чл. 1 от настоящия договор към електроразпределителната мрежа, ЕРП Север извършва изцяло за своя сметка дейности по ремонт, разширение, реконструкция и други свързани с поддръжката на своята електроразпределителна мрежа, преди границата на собственост съгласно предходната алинея, ако такива са необходими.

IV. Срокове и етапи за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване и присъединяваните обекти.

Чл.8. (1) Етапите на изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) са както следва:

☒ Изграждане на един етап:

☐Поетапно изграждане:

I етап
1. Изграждане на присъединителните съоръжения:

2. Присъединяват се Клиенти / мощност:

II етап
1. Изграждане на присъединителните съоръжения:

2. Присъединяват се Клиенти / мощност:

Следващи етапи
1. Изграждане на присъединителните съоръжения:

2. Присъединяват се Клиенти / мощност:

(2) В случаите на поетапно присъединяване, Клиентът е длъжен да заяви броя на бъдещите клиенти със съответните мощности за всеки един от тях. След представяне на ел. част на проекта за обекта, ЕРП Север подготвя и предлага на Клиента допълнително споразумение към настоящия договор.

Чл.9. (1) Срокът за изграждане и въвеждане в експлоатация на присъединителните съоръжения е: месеца.

(2) Срокът по ал.1 започва да тече от най-късната от следните дати:

1. заплащане на дължимата цена за присъединяване по раздел VII.

2. датата на възникване на вещни и/или сервитутни права на присъединителните съоръжения, включително и в имоти, собственост на трети лица;

3. датата на влизане в сила на разрешение за строеж по ЗУТ за изграждане на присъединителните съоръжения;

(3) Срокът за изграждане и въвеждане на присъединявания обект/ на неговото преустройство в експлоатация е:

Чл.10. Настоящият договор се сключва със срок на действие **седем месеца след въвеждане на присъединявания обект в експлоатация, съгласно чл. 9, ал. 3.**

Чл.11. При наличие на непреодолима сила, както и при забрана за строителство или отказ на трасетата за линейните обекти от компетентните органи, сроковете за изпълнение на задълженията на страните се удължават с толкова време, колкото е траело събитието.

V. Права и задължения на страните.

Чл.12. Клиентът е длъжен да заплати дължимата цена за присъединяване с ДДС, в размер и по ред, определен в раздел VII на Договора.

Чл.13. В случаите, когато за осъществяване на присъединяването се налага в имота, където е разположен обектът за присъединяване, да се изгради електрическа уредба с високо или средно напрежение - собственост на ЕРП Север и това е технически и конструктивно допустимо, Клиентът, собственик на имота, е длъжен да прехвърли правото на собственост на съответната част от имота или да учреди право на строеж в полза на ЕРП Север.

Чл.14. (1) Клиентът се задължава, в случай че се налага, съгласно изготвените проекти за присъединителните съоръжения да учреди сервитут, както и всички други необходими вещни права в полза на ЕРП Север в имота, където е разположен обектът за присъединяване, за изграждане и експлоатация на присъединителните съоръжения, посочени в чл.2, ал.3,

(2) Когато съоръженията за присъединяване се изграждат от Клиента на основание чл.21, ал.5 от НППКЕЕПРЕМ, Клиентът се задължава да осигури учредяването в негова полза на съответните сервитутни права в имотите на трети лица, необходими за изграждането, прокарването, експлоатацията, поддръжката и ремонта на съоръженията за присъединяване и да прехвърли тези сервитутни права на ЕРП Север в едно със собствеността върху съоръженията за присъединяване.

Чл.15. ЕРП Север изготвя и съгласува в съответствие с действащата нормативна уредба за своя сметка работните проекти за изграждане на следните съоръжения за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа:
няма задължения.

Чл.16. (1) ЕРП Север изгражда следните съоръжения за присъединяване на обекта за своя сметка в договорените срокове и етапи и осигурява тяхното въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ:
няма задължения.

(2) Всички демонтажни работи на съоръженията в отделните етапи се изпълняват от ЕРП Север за сметка на страната, поискала етапността.

Чл.17. (1) На основание чл.21, ал.5 от НППКЕЕПРЕМ, Клиентът се задължава да проектира, и след учредяване на необходимите вещни права и наличие на одобрени от страна на ЕРП Север оферти за дейностите по изграждане на присъединителните съоръжения се задължава да изгради следните съоръжения за присъединяване:
1. Въздушна мрежа НН към МТП "Панайот Волов" Кюлевча от СБС с координати N 43.257825, E 27.121247 в посока имота на Клиента, чрез изправяне на необходимия брой стълбове и изтегляне на необходимото количество УИП тип AL/R 3x35+54,6 mm².
2. Електромерно табло 1М с необходимата предпазна и комутационна апаратура на новоизправен СБС до имота на Клиента, и захранването му от новоизградената въздушна мрежа НН.

(2) В случай, че присъединяваният обект и/или съоръженията за присъединяване засягат съществуващи електрически съоръжения, изместването им се извършва съгласно чл.10, ал.2 от НППКЕЕПРЕМ от и за сметка на Клиента след одобряване по реда на ЗУТ на съгласуваните проекти с преносното или съответното разпределително предприятие, ако засегнатите съоръжения:

(а) принадлежат към преносната или

(б) съответната разпределителна електрическа мрежа или са електрически съоръжения за присъединяване на обект и на производители или клиенти на електрическа енергия, собственост на трето лице, и са изградени по реда на ЗУТ. Изместването е предмет на отделен договор между ЕРП Север и Клиента, предлаган от ЕРП Север след подаване на заявление от Клиента.

(3) На основание чл.21, ал.7 от НППКЕЕПРЕМ, Клиентът се задължава да прехвърли в собственост на ЕРП Север изградените по чл.17, ал.1 от този договор съоръжения на база на взаимно признати разходи.

(4) Клиентът се задължава да изгради за своя сметка електрическите съоръжения ниско напрежение, които се намират в имота му и са разположени след граница на собственост на съоръженията, като те остават негова собственост в съответствие с чл.117, ал.7 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

Чл.18. (1) ЕРП Север се задължава да достави, както следва:
няма задължения.

(2) ЕРП Север доставя присъединителните съоръжения по ал.1 след:

1. платена дължима цена за присъединяване, определена в чл.38;

2. одобрени проекти и издадено на името на ЕРП Север разрешение за строеж за присъединителните съоръжения – в случай на обособен енергиен обект или документи за правото на собственост върху помещение в обема на сградата – при вграден енергиен обект;

3. одобрени оферти за стойността на дейностите по изграждане на присъединителните съоръжения по реда на чл.21, ал. 5 от НППКЕЕПРЕМ.

(3) Сроковете за доставките по ал.1 започват да текат от датата на уведомление от страна на Клиента за готовност за извършване на СМР от негова страна и направена заявка, като при предаването на съоръженията се подписва приемо-предавателен протокол.

Чл.19. Клиентът се задължава:

1. Да изгради електрическите съоръжения, инсталации и уредби на присъединявания обект след съгласуване с ЕРП Север.

2. Преди започване на изграждането на съоръжения по чл. 17, ал. 1 да представи за одобрение от ЕРП Север оферти за стойността на дейностите по изграждане на присъединителните съоръжения.

Чл.20. (1) ЕРП Север се задължава да достави и монтира в електромерно табло за своя сметка и по свой избор средствата за търговско измерване на ел. енергия за Клиента с необходимата комутационна и предпазна апаратура.

(2) ЕРП Север има право да ползва безвъзмездно части от присъединявания обект за монтиране, поддържане и експлоатация на средства за търговско измерване, комутационни устройства, ел. кабели и други съоръжения, свързани с доставка на електрическа енергия до и в обекта. Тези части от обекта не могат да бъдат използвани за други цели от ЕРП Север.

(3) ЕРП Север съгласува представените от Клиента оферти за стойността на СМР за изгражданите от него присъединителни съоръжения по чл.17, ал.1.

Чл.21. При необходимост, ЕРП Север предоставя на Клиента допълнителна информация за осигуряване на техническа съвместимост на присъединявания обект с електрическата мрежа съгласно правилата по чл. 83, ал.1 от ЗЕ, както и за:

1. токове на земни и къси съединения в мястото на присъединяване;

2. изисквания към релейните защити и автоматика;

3. начин на заземяване;

4. технически спецификации и изисквания на ЕРП Север към присъединителните съоръжения, необходими за изготвяне на техническия проект.

Чл.22. ЕРП Север има право да извършва контрол по изпълнението на СМР в съответствие с взаимно съгласувания технически проект и техническите спецификации.

Чл.23. (1) В случаите на провеждане на 72-часови проби на машините и съоръженията на Клиента, последният представя писмено искане, всички изискуеми документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и искане за откриване на временна партида за заплащане на консумираната ел. енергия по време на пробите.

(2) След представяне всички изискуеми документи по горната алинея, ЕРП Север поставя под напрежение съоръженията за присъединяване за извършване на пробите.

(3) ЕРП Север има право да откаже поставяне под напрежение при наличие на договор за изместване на електрически съоръжения в имота на Клиента, за които не са предоставени документи за въвеждане в експлоатация.

1. документ/и за въвеждане в експлоатация на обекта/ите или етап от обекта/ите (разрешение/ния за ползване или удостоверение/ния за въвеждане в експлоатация), издаден/и при условията и по реда на ЗУТ;

2.декларация за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.

(2) Клиентът ще представи документите по предходната алинея в 14-дневен срок от издаването на документа за въвеждане в експлоатация на обекта.

Чл.25. (1) ЕРП Север или упълномощени от него лица поставя(т) под напрежение електрическите съоръжения до границата на собственост в 7-дневен срок след датата на подаване на заявление за продажба на електрическа енергия от Клиента и при наличие на:

1. документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издаден при условията и по реда на ЗУТ;

2. документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ;

3. декларация от Клиента за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.

(2) Когато съоръженията за присъединяване са изградени от Клиента, ЕРП Север поставя същите под напрежение след сключване на договор(и) между собственика на имота и съоръженията и ЕРП Север за:

1. прехвърляне на собствеността върху съоръженията,

2. прехвърляне на правото на собственост или на правото на строеж върху съответната част от имота и

3. учредяване / прехвърляне на съответните сервитутни права.

Чл.26. Клиентът е длъжен да постави под напрежение инсталациите си след границата на собственост при спазване на техническите изисквания за сигурност, качество на електрическата енергия и безопасност.

Чл.27. (1) Клиентът е длъжен да опазва намиращите се на негова територия съоръжения и инсталации, дори и без предварително искане на страната, на която те принадлежат; да не допуска по трасета на електроразпределителната мрежа и на присъединителните съоръжения изграждане на постройки, складиране на материали и да не извършва забранителните работи в охранителните зони, регламентирани в специалните законови и подзаконови нормативни актове.

(2) Горните дейности се извършват в съответствие с техническите изисквания на действащото законодателство.

(3) В случай на изграждане на вграден енергиен обект Клиентът се задължава да спазва, наред с другото, изискванията на чл.38 от ЗУТ и чл. 236, 237 238 от НАРЕДБА № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(4) При изграждане на вграден енергиен обект Клиентът е длъжен да осигури техническа възможност за подмяна и ремонт на съоръженията в случай на аварийен режим, като създаде условия за непрекъснат достъп на персонал и механизация на ЕРП Север до съоръженията.

Чл.28. Клиентът има право да включи заявен собствен резервен източник на електрическа енергия, след представяне на техническите му параметри и размера на предоставената мощност по реда на чл.121 от ЗЕ.

Чл.29. Клиентът има право да увеличи или намали предоставената и присъединена мощност до изтичане срока на настоящия договор. За увеличаване на договорените мощности Клиентът подава ново искане за проучване по реда на чл.4 - чл.6 от НППКЕЕПРЕМ.

Чл.30. Клиентът е длъжен да заплати извършените проектни и строителни работи, необходимостта от които отпада след промяната по предходния член.

Чл.31. Клиентът има право да намали предоставената и присъединена мощност след изграждане на съоръженията за присъединяване, но е длъжен да заплати цената за присъединяване, определена съгласно първоначално договорените мощности.

Чл.32. ЕРП Север има право да използва собствените си съоръжения, чрез които е присъединило обекта на един клиент, за присъединяване на друг клиент, без да нарушава договорените мощности.

Чл.33. Клиентът се задължава да не променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, да не преустройва, ремонтира или заменя елементите на средствата за търговско измерване, да не снема

самоволно или повреждa средство за търговско измерване, знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от лица, на които ЕРП Север или овластен държавен орган е възложило дадената дейност.

VI. Условия, срокове и цени за учредяване на сервитути.

Чл.34. Сервитутните права за присъединителните съоръжения са съгласно Приложение №1 към чл.7 ал.1 т.1 на Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти:
- за кабелна линия СрН и кабелни линии НН за сервитутна ивица – при трасе за урбанизирана територия: по оста на трасето – 1,5м от едната по страна и 0,6 м от другата страна – към сградата; при трасе извън урбанизирана територия оста на трасето с ширина 4м, по 2м от двете страни;
- около касетата/ електромерното табло: по 1 м пред страните без врати, с изключение на страна гръб (към стена на сграда) и 1,5 м пред страна с врата;
- за трафопост – около външните стени на сградата на ТП - сервитутни ивици с широчина: към стени с врати за трафокилии – 4,5 м; към стени с врати за уредба СН и НН -2,5 м; към стени без обслужващи врати – 1,5 м.
- (за трансформаторен пост в сграда – площадка пред стената на сградата с обслужващи врати за трафокилиите, с широчина 4,5 м и дължина – според броя на трафокилиите.

Чл.35. Учредените сервитути се отразяват в кадастъра и се вписват по условията и реда, отразени в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл.36. При възникване на сервитутите ЕРП Север придобива правата, регламентирани в ЗЕ и други законови и подзаконови нормативни актове.

Чл.37. В случай, че ЕРП Север придобие сервитутни права в имота на Клиента ЕРП Север в качеството си на титуляр на сервитута заплаща на Клиента еднократно обезщетение, чийто размер се определя по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител, а при липса на такова съгласие – по реда на чл.210 и чл.211 от ЗУТ.

VII. Финансови взаимоотношения между страните.

Чл.38. Цената за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа, определена на база оптимална схема на присъединяване и съгласно чл. 33 и чл. 34 от Наредба №1 от 24.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) и Решение № Ц-002/29.03.2002 г. на ДКЕР, е както следва: **определена на база действително направените разходи за изграждане на присъединителните съоръжения, както следва: удължаване на въздушна мрежа НН към МТП "Панайот Волов" Кюлевча от СБС с координати N 43.257825, E 27.121247 в посока имота на Клиента, чрез изправяне на необходимия брой стълбове и изтегляне на необходимото количество УИП тип AL/R 3x35+54,6 mm²; доставка и монтаж на електромерно табло 1М с необходимата предпазна и комутационна апаратура на новоизправен СБС до имота на Клиента, и захранването му от новоизградената въздушна мрежа НН** окончателно определена след изготвяне на работните проекти за външно ел. захранване и платима с допълнително споразумение към настоящия договор за присъединяване.

Чл.39 (1) Цената за присъединяване се заплаща от Клиента по банков или касов път в определените съгласно чл.38 срокове.

(2) Направените разходи от страна на Клиента по изграждане на присъединителните съоръжения по реда на чл.21, ал.5 от НППКЕЕПРЕМ се заплащат от ЕРП Север, чрез насрещно ликвидно прихващане с дължимата от Клиента цена за присъединяване, след постигане на взаимно споразумение за стойността на направените разходи по изграждането на присъединителните съоръжения.

VIII. Условия и ред за изменяне и допълване на договора.

Чл.40. Изменянето и допълването на настоящия договор се извършва по взаимно съгласие в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове.

IX. Отговорност за неизпълнение на договора.

Чл.41. Клиентът носи отговорност за вреди, причинени на ЕРП Север от неизправност или необезопасяване на собствените си електрически уредби, мрежи и инсталации.

Чл.42. При неизпълнение на строително-монтажните работи в договорените срокове, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,01% от стойността на неизвършените работи за всеки ден закъснение, но не повече от 1% от тази стойност.

Чл.43. При забавяне на плащанията по Договора в определените срокове, неизправната страна дължи на изправната обезщетение за забава в размер на законната лихва от деня на забавата върху забавената сума.

Чл.44. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията им по този договор поради непреодолима сила, съгласно действащите нормативни документи.

Чл.45. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми другата за събитието. В противен случай тя губи правото да се позовавана непреодолима сила.

X. Прекратяване на договора.

Чл.46. Този договор се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на срока по чл. 10 по-горе;

2. с изпълнение на задълженията на двете страни по договора, включително след представяне на документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на обекта, издаден по реда на ЗУТ;

3. едностранно от страна на ЕРП Север със 7-дневно писмено предизвестие до Клиента в случай на неизпълнение на негово задължение за плащане на дължими по този договор суми;

4. едностранно от страна на ЕРП Север със 7-дневно писмено предизвестие в случай на неизпълнение в указан срок на дадени предписания на Клиент за отстраняване на констатирани несъответствия между съгласувани работни проекти и изградени присъединителни съоръжения и/или електрически съоръжения, инсталации и уредби на присъединявания обект;

5. едностранно от страна на Клиентът при отпадане на необходимостта от присъединяване, като същият е длъжен да заплати на ЕРП Север всички фактически извършени работи от ЕРП Север до момента.

XI. Заключителни разпоредби.

Чл.47. В случай, че Клиентът прехвърли правата си върху присъединявания обект, той е длъжен в срок до 30 дни да уведоми писмено ЕРП Север, като представи необходимите документи, доказващи надлежното прехвърляне на правата. ЕРП Север сключва допълнително тристранно писмено споразумение към настоящия договор с Клиента и неговия правоприемник за замяна на Клиента като страна по договора.

Чл.48. В случай на смърт на Клиента - физическо лице, наследниците встъпват в правата и задълженията на наследодателя си по този договор.

Чл.49. Всички спорове по изпълнението на този договор се уреждат по пътя на преговорите между страните.

Чл.50. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, Търговския закон, ЗЕ, НППКЕЕПРЕМ и другите относими нормативни разпоредби от действащото българско законодателство.

Чл.51. Страните по настоящия договор (споразумение) могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящия договор (споразумение), същият ще бъде решаван от Арбитражен съд Варна при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете, по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения към настоящия договор и неразделна негова част са:

1. Удостоверение за актуално състояние на Клиента, издадено не повече от 3 (три) дена преди подписването на този договор, както и удостоверение от Регистър БУЛСТАТ, в случаите, когато Клиентът не е пререгистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (ТЗ към АП) или не подлежи на регистрация в ТЗ към АП;
не

2. Нотариално заверени пълномощни на лицата, упълномощени да представляват Страните по договора;
не
3. Документи, удостоверяващи вещно право на Клиента върху обекта (право на собственост, право на строеж или вещно право на ползване) или договор за наем на обекта;
Нотариален акт № 130, том 19, рег. № 12309, дело № 2875/2015 г.;
Нотариален акт № 71, том 3, рег. № 2379, дело № 421/2020 г.;
Нотариален акт № 118, том 1, рег. № 740, дело № 87/2022 г.;
4. Разрешение за строеж за изграждането на обекта или за неговото преустройство;
Разрешение за поставяне № 5/19.05.2022 г.
5. Работни проекти – част архитектурна и част електрически уредби и съоръжения на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с предварителния договор за присъединяване/ становището на ЕРП Север за присъединяването;
да
6. Нотариално заверено съгласие на собствениците на обекта с указаните в предварителния договор за присъединяване / становището за условията за присъединяване на обекта към електрическата мрежа, начин на присъединяване и сервитутни зони на съоръженията, когато искането е от други лица.
не
7. Други

Банковата сметка, ЕИК и идентификационния номер по ДДС на ЕРП Север са:

С/ка №: **BG02RZBB91551088593303** банка: **Райфайзенбанк ЕАД**
Банков код: **RZBBBGSF**

Ид. № по ДДС: BG104518621

ЕИК: 104518621

Банковата сметка, ЕИК/БУЛСТАТ и идентификационния номер по ДДС на Клиента са:

С/ка №: банка:
Банков код:
Ид. № по ДДС
ЕИК/ БУЛСТАТ

За ЕРП Север:

Румяна Друмева
(име, фамилия, подпис)

Отговорник "Подготовка и управление на договори"
(длъжност)

Таня Зотова
(име, фамилия, подпис)

Специалист "Подготовка и управление на договори"
(длъжност)

(Изготвил: име, фамилия, подпис)

(длъжност)

За Клиент:

Георги Георгиев
Павлина Георгиева
(име, фамилия, подпис)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА КЛИЕНТ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА №ПУПРОК-5005-ДПРОК-2583/31.05.2023 г.

№А1-ПУПРОК-5005-ДПРОК-2583-АДП-0636/07.06.2023 г.

Днес, ...202...г., в ..... между:

Електроразпределение Север АД, с адрес на управление: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Е, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет, Атанас Андреев Колев, Христо Петров Христов, Павел Ваня, чрез пълномощниците Руслан Георгиевич Радев – Директор на дирекция "Развитие на мрежата и строителство" с пълномощно №797/14.02.2023 г. и Катя Златева Златева – Началник на отдел "Подготовка и управление на договори" с пълномощно №799/14.02.2023 г., наричано за краткост **ЕРП Север**, от една страна

Георги ЗАЛИЧЕНО на основание чл. 4 от ЗЗЛД **Георгиев** с ЕГН (ЗАЛИЧЕНО на основание чл. 4 от ЗЗЛД), **Павлина** ЗАЛИЧЕНО на основание чл. 4 от ЗЗЛД **оргиева** с ЕГН (ЗАЛИЧЕНО на основание чл. 4 от ЗЗЛД) и двамата с постоянен адрес: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. "Петко Българанов" № 12А, наричани за краткост **Клиент**, от друга страна

и

във връзка с искане № 2301015395/06.06.2023 г. (ПУПРОК-5330) за промяна на условията по Договор за присъединяване на обект на Клиент към електроразпределителната мрежа № ПУПРОК-5005-ДПРОК-2583/31.05.2023 г. се сключи настоящото допълнително споразумение за следните изменения на Договора за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕРП Север за обект: Преместваем обект - фургон за селскостопанска продукция и инвентар с местонахождение: с. Кюлевча, общ. Каспичан, обл. Шумен, местност "Габров ясак", ПИ 41109.61.962 и предназначение: битова дейност

Изменения:

1. Алинея 3 на член 2 от Договора за присъединяване придобива следната редакция:

Чл.2. (3) Присъединяването на обекта ще се извърши чрез изграждане на следните присъединителни съоръжения (*вид и технически параметри*):

1. Удължаване на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) към МТП "Панайот Волов" Кюлевча от стоманобетонен стълб (СБС) с координати N 43.257825, E 27.121247 в посока имота на Клиента, чрез изправяне на необходимия брой стълбове и изтегляне на необходимото количество усукан изолиран проводник (УИП) тип AL/R 3x35+54,6 mm².

2. Доставка и монтаж на електромерно табло 1Т на новоизправен СБС до имота на Клиента и захранването му от новоизградената въздушна мрежа НН.

3. Доставка и монтаж на средство за търговско измерване и необходимата предпазна и комутационна апаратура в електромерно табло 1Т.

От електромерното табло по подходящ начин да се захрани локалното табло на обекта.

2. Член 3 от Договора за присъединяване придобива следната редакция:

Чл.3. Техническите параметри на обекта са:

Предоставена мощност (kW):	**15 kW**
Съществуваща мощност (kW):	
Присъединена мощност (kW):	**17 kW**
Предоставена мощност за резервно ел.захранване(kW):	
Категория по осигуреност на електроснабдяването:	☐ първа ☐ втора трета
Ниво на напрежение (kV):	**0.4 kV**
Брой на фазите на границата на собственост:	☐ монофазно захранване трифазно захранване

Брой и вид на бъдещите клиенти:
1 брой с мощност 15 kW, трифазно захранване.

3. Алинея 2 на член 4 от Договора за присъединяване придобива следната редакция:

Чл.4 (2) Вид, технически параметри и брой на средствата за търговско измерване:

Токови трансформатори:	**не**
Напреженови трансформатори:	**не**
Електромери:	**1 брой трифазен, директен**
Превключвател на тарифите:	**да, вграден в електромера**
Комутационни устройства:	**да**
Технически средства на клиента за оперативна връзка с диспечерските служби:	

4. Член 5 от Договора за присъединяване придобива следната редакция:

Чл.5. Техническите средства, режимът и начинът на управление на товарите на Клиента са:
токоограничител с непрекъснат режим на управление на товарите тип МАП 3Рх25 А - 1 брой.

5. Алинея 1 на член 17 от Договора за присъединяване придобива следната редакция:

Чл.17. (1) На основание чл.21, ал.5 от НППКЕЕПРЕМ, Клиентът се задължава да проектира, и след учредяване на необходимите вещни права и наличие на одобрени от страна на ЕРП Север оферти за дейностите по изграждане на присъединителните съоръжения се задължава да изгради следните съоръжения за присъединяване:
1. Въздушна мрежа НН към МТП "Панайот Волов" Кюлевча от СБС с координати N 43.257825, E 27.121247 в посока имота на Клиента, чрез изправяне на необходимия брой стълбове и изтегляне на необходимото количество УИП тип AL/R 3x35+54,6 mm².
2. Електромерно табло 1Т с необходимата предпазна и комутационна апаратура на новоизправен СБС до имота на Клиента, и захранването му от новоизградената въздушна мрежа НН.

6. Член 38 от Договора за присъединяване придобива следната редакция:

Чл.38. Цената за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа, определена на база оптимална схема на присъединяване и съгласно чл. 33 и чл. 34 от Наредба №1 от 24.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) и Решение № Ц-002/29.03.2002 г. на ДКЕР, е както следва: **определена на база действително направените разходи за изграждане на присъединителните съоръжения, както следва: удължаване на въздушна мрежа НН към МТП "Панайот Волов" Кюлевча от СБС с координати N 43.257825, E 27.121247 в посока имота на Клиента, чрез изправяне на необходимия брой стълбове и изтегляне на необходимото количество УИП тип AL/R 3x35+54,6 mm²; доставка и монтаж на електромерно табло 1Т с необходимата предпазна и комутационна апаратура на новоизправен СБС до имота на Клиента, и захранването му от новоизградената въздушна мрежа НН**, окончателно определена след изготвяне на работните проекти за външно ел. захранване и платима с допълнително споразумение към Договора за присъединяване.

В останалата си част Договорът остава непроменен. Допълнителното споразумение се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За ЕРП Север:

Руслан Радев
Директор на дирекция
"Развитие на мрежата и строителство"

Катя Златева
Началник на отдел
"Подготовка и управление на договори"

Изготвил:
Таня Зотова
Специалист
"Подготовка и управление на договори"

За Клиент:

Георги Георгиев

Павлина Георгиева

ЕЛПРОЕКТ-КМ™
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: **Външно ел.захранване на преместваем обект – фургон за селскостопанска продукция, местн."Габров ясак" – с.Кюлевча, общ.Каспичан, обл.Шумен, ПИ 41109.61.962**

I. Повод за изготвяне на проекта е искане от страна на Възложителя за изграждане на нов клон на ВМрНН във връзка с бъдещото ел.захранване на фургон в ПИ 41109.61.962 в с.Кюлевча. За началото на бъдещия клон е предписан съществуващ стоманобетонен стълб (СБС) на ВМрНН с координати №43257825, Е27.121247.

II. Техническо описание – за изграждане на новия клон на ВМрНН е необходимо:

= Монтаж на 6бр. нови СБ стълбове на ВМрНН, тип КЦ-650/9,5м (за СБС-1,5 и 6) и НЦ-250/9,5м (за СБС-2,3 и 4). Мястото на новите стълбове е съобразено със съществуващата улична регулация и разработения трасировъчен проект по част „Геодезия".

= Изтегляне на нова ВМрНН с кабел УИП 3х35+54,6Al/Rмм^2.

= Направа заземление на СБС-1,3,5 и 6 с 2 кола профилна стомана 63/63/6мм-1,5м. Необходимо е Rз≤10ома.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При извършване на СМР по новия клон на ВМрНН да се вика представител на ЕРП-Север, което е собственик на съоръженията, предмет на реконструкцията.

2. Преди направа на изкопните работи за фундаменти да се направят шурфове и при наличие на подземни кабели и съоръжения да се викат представители на проектанта и съответните фирми-собственици на кабелите или съоръженията и да се спазват съответните нормативни минимални отстояния.

3. Направата на връзка от СБС-6 към имота на клиента и монтажът на ЕМТ е предмет на друга ПСД. ЕРП-Север ще достави само СТИ.

III. Пусково-наладъчни работи

За приемане на новия клон на ВМрНН от ЕРП-Север и за подаване на редовно напрежение е необходимо:

- Извършване на заложените видове СМР по съгласуван от ЕРП-Север и съответните инстанции проект;

- Представяне на необходимите разрешителни за направа на изкопните работи за фундаментите на новите стълбове;
- Представяне на протоколи от лицензирана лаборатория за качеството на извършените СМР.

ЗАБЕЛЕЖКА: Неразделна част към настоящата ПСД са проектите по части ПБЗ и ПБ.

