Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ
Изх. № ЦУ ЕСО-11636 / 20.11 2024 г

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ШУМЕН

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД и „ЕНЕРГАЯ“ ЕООД

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, ЕИК 175201304
със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. "Цар Борис III" №201
Пълен пощенски адрес: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. "Цар Борис III" №201
Телефон, факс и електронна поща (e-mail):
тел. +359 2 96-96-802 факс: +359 2 962-61-29, e-mail: eso@eso.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата Възложител:
инж. Ангелин Цачев – Изпълнителен директор
Лице за контакт: Йоан Балачев, тел. 359 887551347, e-mail: Yoan.Balachev@eso.bg

„ЕНЕРГАЯ“ ЕООД, ЕИК 203341980
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 51, ет. 16, представлявано от Мая Карова – управител
Пълен пощенски адрес: 1407 гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 51, ет. 16
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): +359 893 688 552; maya.karova@cwp.global
Лице за контакти: инж. Мая Карова

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД и „ЕНЕРГАЯ“ ЕООД като съвъзложители имат следното инвестиционно предложение:

„Нови п/ст 400/110 KV с нов свързващ електропровод 400 KV, засягащ землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, с. Царев брод, общ. Шумен, обл. Шумен и с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен“.

Инвестиционното намерение на възложителите третира изграждането на две нови електрически подстанции 400/110 kV и свързването им със съществуващата електропреносна мрежа посредством нов електропровод 400 kV.

„ЕНЕРГАЯ“ ЕООД и „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), са сключили Предварителен договор №ПРД-ПР-400-3369/23.10.2024 г. в който е описана необходимостта от изграждане на нова повишаваща подстанция в непосредствена близост до нова подстанция 400/110 kV „Мадара 2“ на „ЕСО“ЕАД.

Реализирането на проекта е част от стартираните дейности от страна на „ЕСО“ ЕАД за реконструкция и развитие на електропреносната мрежа на страната, с цел създаването на предпоставки за развитие на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и адаптирането на електропреносната мрежа към нуждите на потенциалните й ползватели. Очаквани ефекти от описаните дейности и в частност от изпълнението на инвестиционното намерение, е насърчаване на икономиката на страната в условията на декарбонизация и увеличаване на дела на енергия от възобновяеми енергийни източници в общия енергиен микс.

Реализирането на проекта има ключови цели, като енергийна сигурност, диверсификация на енергийните доставки, увеличаване на използването на възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност, увеличаване на капацитета за съхранение на енергия и необходимото намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Инвестиционното намерение предвижда изграждането на две нови електрически подстанции 400/110 kV на територията на поземлен имот с идентификатор 83510.147.16 по КККР на гр. Шумен и присъединяването им към електропреносната мрежа посредством изграждането на нов свързващ електропровод 400 kV с дължина 9.6 км, преминаващ през землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, с. Царев брод, общ. Шумен и с. Каспичан, общ. Шумен. до съществуващ електропровод 400 kV “Отечество“ - север“.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда. Устройващите го планове попадат в обхвата на Приложение №2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програм (Наредба за ЕО). Одобрени от компетентния орган по ЗУТ задания за устройствените планове, необходими за инвестиционното предложение, са представени в приложение към настоящото уведомление.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основният процес в подстанциите се изразява в приемане, трансформиране и разпределение на електрическа енергия между различни нива на напрежение, с цел осигуряване на надеждно и непрекъснато електрозахранване.

Присъединяването им към електропреносната мрежа се предвижда да се осъществи посредством изграждането на нов свързващ електропровод 400 kV преминаващ през землищата

на гр. Шумен, общ. Шумен, с. Царев брод, общ. Шумен и с. Каспичан, общ. Шумен до съществуващ електропровод 400 kV "Отечество" - север".

Въз основа на извършено предпроектно проучване и в съответствие с изискванията на чл.126, ал.6 от ЗУТ, са определени два варианта на трасе на описания нов свързващ електропровод. Проектните трасета преминават през землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, с. Царев брод, общ. Шумен и с. Каспичан, общ. Шумен.

Двата варианта се различават частично – в средната част на трасето. В землището на с. Каспичан са изцяло идентични.

При направен сравнителен анализ между дължините на трасетата при двата варианта (приложение към техническото задание за ПУП-ПП), съобразно поземлените имоти, през които преминават, е отчетена разлика от 321.87 м, а именно:

Дължина на трасе нов свързващ електропровод 400 kV – Вариант 1: 9 641.78 м

- В землището на гр. Шумен, община Шумен: 3 414.90 м;
- В землището на с. Царев брод, община Шумен: 5 132.16 м;
- В землището на с. Каспичан, община Каспичан: 1 094.72 м.

Дължина на трасе нов свързващ електропровод 400 kV – Вариант 2: 9 962.65 м

- В землището на гр. Шумен, община Шумен: 5 139.93 м
- В землището на с. Царев брод, община Шумен: 3 728.00 м;
- В землището на с. Каспичан, община Каспичан: 1 094.72.

След обстойно обследване на двата варианта по отношение на теренните и климатични условия в района, техническите възможности за изграждане на конкретния провод, засегнатите имоти – частна собственост и икономическа целесъобразност, за оптимален е избран Вариант1.

Разположението и размера на сервитутната зона на новия свързващ електропровод 400kV ще бъде определена с проект за ПУП- Парцеларен план, съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба №16 от 9 юни 2004г. за сервитутите на енергийните обекти, а именно: минималните размери на сервитутните зони при трасе в земеделски земи са равни на хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 6 m, по 3 m от двете страни.

Изпълнението на ВЕЛ ще включва:

- доставка и монтаж на стоманорешетъчни електропроводни стълбове;
- окачване на проводници и мълниезащитни въжета;
- изграждане на временни сервизни и монтажни площадки;
- временен достъп до трасето чрез съществуваща полска пътна мрежа.

Свързващият електропровод ще се изпълни на типови стълбове с мълниезащитно въже. Мълниезащитното въже ще е с оптични влакна. Окачването на проводниците ще е на стоманорешетъчни стълбове, като избора на гамата стълбове е по спецификациите на ЕСО ЕАД

и добрите практики в България. Сервитута ще се изчисли съгласно разпоредбите на Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти.

Ще бъдат изпълнени точкови изкопни работи за фундаменти на стълбовете – с очаквана дълбочина около 3–4 м, в зависимост от геотехническите условия.

Не се предвижда използване на взривни материали.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното намерение е свързано със стартираните стратегически дейности на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО), насочени към реконструкция, модернизация и развитие на електропреносната мрежа на Република България. Основната цел е създаване на технически и инфраструктурни предпоставки за развитие на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, осигуряване на възможности за присъединяване на нови мощности от ВЕИ в съответствие с националните и европейските цели за декарбонизация, повишаване на пропускателната способност и сигурността на електропреносната мрежа, намаляване на технологичните загуби и повишаване на енергийната ефективност в системата, има регионално и национално значение за стабилността на електроенергийната система.

Очаквани ефекти от реализирането на инвестиционното намерение са подобряване на условията за присъединяване и експлоатация на нови ВЕИ мощности (фотоволтаични и вятърни електроцентрали), повишаване на гъвкавостта на системата и възможността за интегриране на променливото производство от възобновяеми източници, насърчаване на икономическото развитие на региона, чрез създаване на благоприятна енергийна инфраструктура за бъдещи инвестиции, подобряване на оперативната надеждност и сигурността на електропреносната система, включително при пикови натоварвания и аварийни режими.

Инвестиционното намерение има съществен принос към процеса на декарбонизация на енергийния сектор и постигане на целите на България и ЕС за увеличаване на дела на енерги. от ВЕИ в общия енергиен микс. То е в изпълнение на Инвестиционната програма на ЕСО ЕАД, свързана с устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа за пълноценно интегриране на потенциала за производство на възобновяема енергия – инвестиция GREENABLER, съфинансирана от системата на ЕС за търговия с емисии (Модернизационен фонд).

За устройване на конкретното ИП е необходимо изготвяне и одобряване на подробни устройствени планове – планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура - ПУП – ПЗ и ПУП-ПП.

Поземлен имот с идентификатор 83510.147.16 по КККР на гр. Шумен е горска територия с начин на трайно ползване „Друг вид недървопроизводителна горска площ", площ: 458 869 кв.м., държавна частна собственост.

Съобразно изискванията на действащата нормативна уредба по устройство на територията, реализирането на обектите от инвестиционното намерение изисква осигуряване на необходимите териториално – устройствени условия, а именно:

- Устройване на площта, предвидена за изграждане на площадковите съоръжения (две подстанции 400/110 kV) в необходимата устройствена зона, определяне на вида и параметрите на застрояване посредством Подробен устройствен план – План за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ. За осигуряване на транспортен достъп до площадковите обекти в част от поземлен имот с идентификатор 83510.147.16 се предвижда обособяване на поземлен имот за обслужващ път с проектен идентификатор 83510.147.24 и площ 2941 кв.м. Транспортната инфраструктура, по смисъла на чл.64, ал.1, т.1 от ЗУТ представлява техническа инфраструктура и промяната на предназначението на земята се извършва посредством ПУП - Парцеларен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ
- Определяне на трасе и обхват на сервитутни права за линейното съоръжение (нов свързващ електропровод 400 KV) посредством подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ

Предвид описания обхват, се констатира наличието на предпоставките по чл.129, ал.6 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията, разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти, разположени на територията на повече от една община се дава със заповед на областния управител. В случаите, когато поземлените имоти попадат в горски територии, съгласно чл. 75, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за горите, преди одобряване на устройствен план се извършва предварително съгласуване за промяна на предназначението на имотите. Част от необходимата документация за получаване на това съгласие е одобрено задание за изработване на подробен устройствен план, изготвено в съответствие с разпоредбите на ЗУТ.

С писма с Изх.№ 2278/11.04.2025 г. и Изх.№2901/15.05.2025 г. (в приложение) „Североизточно държавно предприятие“ ДП-Шумен изразява положително становище за предприемане на действия за снабдяване с изискуемите документи, в т.ч. по изготвяне и одобряване на задание и проект за изработване на ПУП, необходими за стартиране на процедура по реда на чл.73 от Закона за горите – промяна на предназначението на част от ПИ 83510.147.16 в землището на гр. Шумен.

Със Заповед №РД-15-119/29.08.2025 г. на областният управител на област Шумен (в приложение) е одобрено представеното от възложителите техническо задание за изработване на ПУП за обект „Нови п/ст 400/110 KV с нов свързващ електропровод 400 KV, засягащ землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, с.Царев брод, общ. Шумен, обл. Шумен и с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен“ и е разрешено изработването на:

- ПУП-ПЗ за поземлен имот 83510.147.16 по КККР на гр. Шумен, обл. Шумен;
- ПУП-ПП за транспортна техническа инфраструктура – поземлен имот с проектен идентификатор 83510.147.24, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен

- ПУП-ПП за линейната техническа инфраструктура – нов свързващ електропровод 400 kV, засягащ землища на гр. Шумен и с. Царев брод, общ. Шумен и землище на с. Каспичан, общ. Каспичан.

4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното намерение засяга територията на общ. Шумен и общ. Каспичан в област Шумен - землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, с. Царев брод, общ. Шумен, обл. Шумен и с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен.

Съобразно спецификата на конкретното намерение и изискванията на чл.60, ал.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, е определено положението и размерите на проектните поземлени имоти, част от ПИ 83510.147.16 по КККР на гр. Шумен, в които да бъдат изградени двете електрически подстанции 400/110 kV – всяка в отделен ПИ, а именно:

- Поземлен имот с проектен идентификатор 83510.147.22 с площ: 86788 кв.м., в който се предвижда изграждането на подстанция 400/110 kV на „ЕНЕРГАЯ“ ЕООД;
- Поземлен имот с проектен идентификатор 83510.147.23 с площ: 153223 кв.м., в който се предвижда изграждането на подстанция 400/110 kV „Мадара 2“ на „ЕСО“ ЕООД;

Двата имота с проектни идентификатори 83510.147.22 и 83510.147.23, предвидени за изграждане на електрически подстанции 400/110kV, следва да се устроят като терени за техническа инфраструктура (Тти). Предлагат се следните параметри за устройство и застрояване:

- Плътност на застрояване: < 80%
- Височина на застрояване: 1-3 (3-10 м)*
- Интензивност на застрояване Кинт: < 2.5
- Минимална озеленена площ: > 20%
- Вид на застрояването: свободно

Забележка: *Височината на застрояване не се отнася за съоръжения на техническата инфраструктура.

Предвижда се двата имота да получат конкретно предназначение „За електрическа подстанция“.

Останалата част от поземлен имот с идентификатор 83510.147.16, а имено поземлен имот с проектен идентификатор 83510.147.25 с площ: 215917 кв.м. запазва предназначението си, а именно „Горска територия“.

Транспортният достъп до поземлен имот с проектен идентификатор 83510.147.23 е осигурен посредством прилежащ поземлен имот – територия на транспорта, държавна частна собственост с начин на трайно ползване „За местен път“, а именно ПИ с идентификатор 83510.76.12 по КККР на гр. Шумен.

Поземлен имот с идентификатор 83510.147.22 прилежи на пътна връзка между първокласната републиканска мрежа и автомагистрала „Хемус“. Осъществяването на транспортен достъп до проектния имот от тази пътна връзка е изключително затруднено от теренните условия на място. Техническото решение на Възложителите е за обособяване на поземлен имот за обслужващ път с проектен идентификатор 83510.147.24 и площ 2941 кв.м. Проектният имот служи за връзка между съществуващата пътна мрежа /ПИ с идентификатор 83510.76.12 - територия на транспорта, държавна частна собственост с начин на трайно ползване „За местен път“/ и предвидения терен за изграждане на подстанция 400/110kV от „ЕНЕРГАЯ“ЕООД.

За свързващият електропровод 400 kV не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Временните подходи към монтажните площадки за изграждане на стълбовете, както и пътищата за достъп до тях ще се определят с работния проект и съобразно местните условия, като се използват максимално съществуващите такива.

Площадките за подстанции и новопроектираното трасе на свързващият електропровод 400 kV по Вариант 1, не засягат територии за опазване на обектите на културното наследство и обекти, подлежащи на здравна защита, не засягат и не граничат със защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

След получена информация от ВиК – Шумен и направена геодезическа снимка на място, е установено наличието на преминаващи през поземлен имот с идентификатор 83510.147.16 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, водопроводни трасета.

През територията на поземления имот преминават три стоманени водопровода DN 300, собственост на „Алкомет“ АД и един водопровод Ф300 АЦ собственост на „ВиК - Шумен“ ООД.

За реализиране на ИП, в частта за подстанции се предвижда:

- Изместване на трасетата на двата водопровода DN 300, собственост на „АЛКОМЕТ“АД. Третият от водопроводите / резервния / се предвижда да се демонтира, тъй като не се ползва. Трасето на изместените водопроводи се предвижда да преминава успоредно на южната граница на поземлени имот с проектни идентификатори 83510.147.22 и 83510.147.23 (съгласно предвижданията на одобрено със Заповед №РД-15-119/29.08.2025 г. на Областен управител на област Шумен техническо задание за изработване на ПУП по чл.125 от ЗУТ във връзка с нови П/Ст 400/110 kV с нов свързващ електропровод 400 kV, засягащ землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, с. Царев брод, общ. Шумен, обл. Шумен и с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен). Двата нови водопровода ще се изградят от тръби PE100RC DN315, като общата им дължина е 2 459.46 м;

- Изместване на трасето на водопровод Ф300 АЦ, собственост на „ВиК-Шумен“ ООД. Трасето на изместения водопровод се предвижда да преминава успоредно на северната граница на ПИ с проектен идентификатор 83510.147.22 (съгласно предвижданията на одобрено със Заповед №РД-15-119/29.08.2025 г. на Областен управител на област Шумен техническо задание за изработване на ПУП по чл.125 от ЗУТ във връзка с нови П/Ст 400/110 kV с нов свързващ електропровод 400 kV, засягащ землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, с. Царев брод, общ. Шумен, обл. Шумен и с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен).
  Новото трасе ще е от тръби PE100RC DN315 с дължина 327 м.

За целта към техническата документация за обекта на ИП „Нови п/ст 400/110 KV с нов свързващ електропровод 400 KV, засягащ землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, с. Царев брод, общ. Шумен, обл. Шумен и с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен“ е разработена отделна част „Водоснабдяване и канализация“ с подобект „Изместване на съществуващи водопроводни трасета в поземлен имот с идентификатор 83510.147.16, гр. Шумен, общ. Шумен“. В графичната част на разработката са отразени нови водопроводни трасета и сервитутната им зона. Сигнирани с условен знак и последователно номерирани са характерните точки / чупки / по оста на новите трасета и границата на сервитутната им зона. Техническото задание за ПУП-ПП за изместване на водопроводните трасета е съгласувано от “Алкомет” АД с писмо с техен изх.№ 365/26.08.2025 г. и от ВиК-Шумен с техен Изх.№ 1788/05.09.2025 г. и е одобрено от областният управител на област Шумен със Заповед № 157/04.11.2025 г. за допълване на Заповед №РД-15-119/29.08.2025 г.

Техническото задание за изработване на ПУП-ПЗ за подстанциите е съгласувано със становище с Изх.№ СТ-84-35/21.05.2024 г. на Министерство на културата при спазване на изискванията описани в становището:

- За обхвата на инвестиционното намерение задължително да бъде уведомен Регионален исторически музей-Шумен;
- Да се извършат предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти;
- След приключване на теренното издирване, информацията за всички наличнн археологически обекти в посочения участък да бъде предоставена на инвеститора;
- Копие на научния доклад следва да бъде предоставен на Националния институт за недвижимо културно наследство;
- В зависимост от резултатите след провеждане на теренните издирвания и в случай на регистриране на археологически недвижими културни ценности, застрашени от предвидените в проекта дейности, да бъдат изпълнени разпоредбите на чл. 161 от ЗКН;
- Проектната документация във всички следващи фази да бъде съгласувана с НИНКН и Министерство на културата по реда на чл. 84 от ЗКН.

Спасително археологическо проучване – издирване на археологически обекти в обхвата на ПИ с идентификатор 83510.147.16 във връзка с инвестиционното намерение е възложено от „Енергая“ ЕООД на РИМ-Шумен в изпълнение на предмета на Договор между страните от

18.09.2025 г. и с Разрешение за теренно археологическо проучване №485/2025 г. на Съвета за теренни проучвания.

С писмо с изх.№236/01.10.2025 г. РИМ-Шумен информира възложителя за резултатите от проведеното проучване – като е констатирано, че:

- в поземления имот обект на проучването - ПИ с идентификатор 83510.147.16 и имотите разположени северно от него не са регистрирани археологически паметници.
- В имотите разположени южно от него е регистриран могилен некропол с височина на могилните насипи от 0,50 м до 2,50 м

Съгласно писмото се препоръчва: археологическо наблюдение при изкопните дейности,

Характерът на ИП, неговият обхват и местоположение, не предполагат трансграничен характер на въздействията.

Картен материал и регистри на засегнатите имоти се съдържат в съответните графични и текстови материали към ПУП и в Приложение 1 и 2 към настоящото уведомление.

В приложение към настоящото уведомление е представена ситуация с местоположение на ИП и таблица с регистър на засегнатите имоти в обхвата на инвестиционното предложение – предмет на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или използване на подземни или повърхностни води за технологични нужди. Необходимите количества вода за противопожарни нужди и санитарен възел в подстанциите ще бъдат обезпечени с резервоари, разположени подземно. Необходимите количества вода ще се доставят с водоноски от лицензиран доставчик.

По време на строителството

По време на строителството ще се използват стандартни строителни материали: кофраж, бетонови смеси, армировка, баластра, чакъл, конструктивна стомана, крепежни елементи, спомагателни материали и други. Материалите ще се доставят от местни фирми-доставчици. Фундаментите ще се изливат от бетон. Полагането, вида на армировката и избора на фундамент се определят от геоложките особености на подложната повърхност. В етапа на проектиране следва да се уточнят необходимите качествени и количествени изисквания към материалите, които ще се използват в строителството.

Не се предвижда изграждането на водопровод и канализация и свързани с тях нови съоръжения.

По време на експлоатацията

Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди, вкл. чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води. По време на експлоатация на инвестиционното предложение няма да се използват природни ресурси.

Трасето на свързващия електропровод 400 kV по Вариант 1 пресича следните водни обекти, като електропроводната линия ще е въздушна, в тях не се разполагат стълбове и не ги засяга:

Воден обект	ПИ идентификатор	землище	Вид собственост	Вид територия	НТП
Напоителен канал	83510.139.27	Гр. Шумен	Държавна частна	Територия заета от води и водни обекти	Напоителен канал
Мътнишка река	83510.153.17	Гр. Шумен	Държавна частна	Територия заета от води и водни обекти	Водно течение, река
Напоителен канал	83510.207.4	Гр. Шумен	Държавна частна	Територия заета от води и водни обекти	Напоителен канал
Водно течение под микроязовир м. Двете реки	78104.200.85	С. Царев брод, общ. Шумен	Държавна частна	Територия заета от води и водни обекти	За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение
Дере м. Двете реки	36590.2.57	С. Каспичан, общ. Каспичан	Общинска публична	земеделска	пасище

Трасето пресича СОЗ на водоизточници - пояс 3 на ТК-7, и пояси 2 и 3 на ТК-8 - с-ма "Мътница", както и пояс 3 на СОЗ ШК „Земеделски институт - Шумен". Дейностите по изграждане на електропровода не попадат сред ограничените дейности по приложения № 1 и 2 на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Трасето не пресича горски територии, с изключение на ПИ предвиден за подстанции.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква контакт с води или емисии от опасни вещества във водна среда. Дейностите не предвиждат технологични процеси, при които се използват или отделят опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Емисии ще има само по време на строителството – от транспортни средства и строителна техника (горива и прах). Те ще бъдат временни, с незначително въздействие върху атмосферния въздух и ще бъдат сведени до минимум чрез стандартни строителни практики.

По време на строителството

През етапа на изграждане на инвестиционното предложение се очакват предимно неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха в района по време на строителството ще се дължи на:

Изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините осъществяващи строителните и транспортни дейности. Основните замърсители, които ще се отделят във въздуха са CO, NOx, SO2, CH-ди и прах. Тези емисии ще зависят от броя и вида на използваната при строителството техника и режима на работа.

Прахови частици - при изпълнение на строително-монтажните работи е възможно да се емитира прах основно при изкопните работи, депонирането на хумусния слой и след това при възстановяването на терена, като концентрацията му до голяма степен ще зависи от сезона, през който ще се извършват строителните дейности, климатичните и метеорологичните фактори и предприетите мерки за намаляване праховото натоварване.

По време на експлоатацията

Няма организирани източници на емисии.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните отпадъци ще бъдат основно строителни – изкопни материали, опаковки, остатъци от метални конструкции. Те ще се събират разделно и ще се предават на лицензирани фирми за третиране съгласно ЗУО.

По време на строителството

На този етап се очаква генерирането основно на строителни отпадъци, произтичащи от използваните при строителството материали – арматурно желязо, бетонови фрагменти, дървен материал от кофражите на стоманобетонните конструкции, метални отпадъци и др., както и битови отпадъци. Строителните отпадъци ще бъдат транспортирани до съответните депа за строителни отпадъци. При оформянето на фундаментите ще се генерират отпадъци от почва, камъни и изкопни земни маси с кодове 17 05 04 и 17 05 06. Изкопаните земни и скални маси ще бъдат използвани за насипване и изравняване на терена при изграждане на основите. Очакваните количества от строителни отпадъци (код 17 01 01) ще бъдат незначителни. По време на строителните дейности не се предвижда образуване на опасни отпадъци.

По смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 и Приложение №1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017 г.(НУСО и ВРСМ/2017 г.) образуваните в бъдещия процес на СМР строителни отпадъци се класифицират като неопасни.

По време на експлоатация

В етапа на експлоатация се предвижда образуването на незначителни количества отпадъци – главно от поддръжка на трасето: биоразградими отпадъци (20 02 01) са от окастрянето на дървета, храсти и др., при поддръжка на сервитутите и смесени битови отпадъци (20 03 01) от работниците по поддръжката. Не се предвижда отделянето на отпадъци от

техниката за достъп до стълбовете и поддръжката им, тъй като обслужването на тази техника ще се извършва в специализирани бази извън трасето на далекопровода.

9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква образуване на отпадъчни води от производствени процеси. За санитарните възли в подстанциите се предвижда отвеждане в изгребни водоплътни ями.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се предвижда използване или съхранение на опасни химични вещества. На площадката няма да се разполагат съоръжения, попадащи под изискванията на чл. 99б от ЗООС.

Предвид разпоредбите на чл. 104 от ЗООС, а именно, че при устройственото планиране на територията се осъществява контрол на планирането на нови строежи в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където разполагането им или нови строежи може да бъде източник или да повиши опасностите или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения на етап прединвестиционни проучвания е направена справка с регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС, публикуван на интернет страницата на МОСВ.

В близост до имота за подстанции предмет на ПУП-ПЗ и проектното трасе на новия свързващ електропровод не са разположени предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък и/или висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I от ЗООС.

Най-близкото предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал е производствената площадка на „АЛКОМЕТ" АД - гр. Шумен, отстояща на повече от 1000 м от ПИ 83510.147.16.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

- За инвестиционното предложение, включено в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС

- Със Заповед №РД-15-119/29.08.2025 г. на областният управител на област Шумен (в приложение) е одобрено представеното от възложителите техническо задание за изработване на ПУП за обект „Нови п/ст 400/110 KV с нов свързващ електропровод 400 KV, засягащ землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, с.Царев брод, общ. Шумен, обл. Шумен и с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен“ и е разрешено изработването на:
  ПУП-ПЗ за поземлен имот 83510.147.16 по КККР на гр. Шумен, обл. Шумен;
  ПУП-ПП за транспортна техническа инфраструктура – поземлен имот с проектен идентификатор 83510.147.24, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен
  ПУП-ПП за линейната техническа инфраструктура – нов свързващ електропровод 400 kV, засягащ землища на гр. Шумен и с. Царев брод, общ. Шумен и землище на с. Каспичан, общ. Каспичан.
- Със Заповед № 157/04.11.2025 г. на областният управител на област Шумен (в приложение) за допълване на Заповед №РД-15-119/29.08.2025 г. е одобрено представеното от възложителите техническо задание и е разрешено изработването на ПУП-ПП за подобект „Изместване на съществуващи водопроводни трасета в ПИ с идентификатор 83510.147.16, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“.
- Компетентен орган за одобряването на тези планове е областен експертен съвет по устройство на територията към областна администрация – Шумен.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- Обяви на интернет страниците на възложителите
- Обява в електронния новинарски сайт shum.bg

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

2.1 Предварителен договор между ЕНЕРГАЯ ЕООД и ЕСО ЕАД;

2.2. Актуална скица на имота за подстанции;

2.3. Копия на писма с Изх.№ 2278/11.04.2025 г. и Изх.№2901/15.05.2025 г. на „Североизточно държавно предприятие“ ДП-Шумен за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на ПИ 83510.147.16 по КККР на гр. Шумен, обл. Шумен;

2.4. Техническо задание за изработване на ПУП за обект „Нови п/ст 400/110 KV с нов свързващ електропровод 400 KV, засягащ землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, с. Царев брод, общ. Шумен, обл. Шумен и с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен“, в т.ч.:

- ПУП-ПЗ за поземлен имот 83510.147.16 по КККР на гр. Шумен, обл. Шумен; ПУП-ПП - част „Водоснабдяване и канализация“ с подобект „Изместване на съществуващи водопроводни трасета в поземлен имот с идентификатор 83510.147.16, гр. Шумен, общ. Шумен“;

- ПУП-ПП за транспортна техническа инфраструктура – поземлен имот с проектен идентификатор 83510.147.24, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен и
- ПУП-ПП за линейната техническа инфраструктура – нов свързващ електропровод 400 kV, засягащ землища на гр. Шумен и с. Царев брод, общ. Шумен и землище на с. Каспичан, общ. Каспичан;

2.5. Техническо задание за изработване на ПУП-ПП за подобект „Изместване на съществуващи водопроводни трасета в ПИ с идентификатор 83510.147.16, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ към обект „Нови п/ст 400/110 KV с нов свързващ електропровод 400 KV, засягащ землищата на гр. Шумен, общ. Шумен, с. Царев брод, общ. Шумен, обл. Шумен и с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен“

2.6. Копия на становище с Изх.№ СТ-84-35/21.05.2024 г на Министерство на културата и писмо с изх.№ 236/01.10.2025 г. на РИМ-Шумен

2.7. Копие на Заповед №РД-15-119/29.08.2025 г. на областният управител на област Шумен за одобряване на заданието и разрешаване изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за обекта.

2.8. Копие на Заповед № 157/04.11.2025 г. на областният управител на област Шумен, с която се одобрява техническото задание за подобект „Изместване на съществуващи водопроводни трасета в ПИ с идентификатор 83510.147.16, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ и се разрешава изработването на проект за ПУП-ПП за подобекта.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. Ситуация на новопроектираното трасе на свързващ електропровод с електропреносната мрежа

3.2 Списък на засегнатите имоти предмет на ПУП в обхвата на инвестиционното предложение

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Дата: 19.11.2025 г. Уведомители: Ангелин Цан

Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Мая Карова

Управител на ЕС ЕАД